

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU č. 305/2011
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
číslo: 0904-024

- 1. Kód typu výrobku:** FDA-739-S
- 2. Název výrobku:** Autonomní detektor kouře
- 3. Zamýšlené použití:** Detekce požáru v budovách
- 4. Výrobce:** WIZMART TECHNOLOGY INC.
- 5. Zplnomocněný zástupce:** VARNET s.r.o.,
U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, CZECH REPUBLIC
IČO: 46967168, DIČ: 46967168
- 6. Posouzení a ověření stálosti vlastností:** Systém 1
VdS, Schadensverhütung GmbH,
číslo oznámeného subjektu 0786,
vydáno osvědčení o stálosti vlastností **0786-CPD-20468** a **0786-CPD-20469**
- 7. Provedení typové zkoušky:**
- Harmonizovaná norma:** EN14604:2005/AC:2008
- 8. Evropské technické posouzení:** Neaplikováno

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	EN 14604:2005/AC:2008
Jmenovité aktivační podmínky/citlivost, zpoždění reakce a funkce v podmínkách požáru	vyhovující	4.12, 4.18, 5.2 až 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Provozní spolehlivost	vyhovující	4.1 až 4.11, 4.13 až 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
Kolísání napájecího napětí	vyhovující	5.21
Stálost provozní spolehlivosti: zpoždění reakce a odolnosti vůči teple	vyhovující	5.7, 5.8
Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vibracím	vyhovující	5.12, 5.13
Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vlhkosti	vyhovující	5.9
Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči korozi	vyhovující	5.10
Stálost provozní spolehlivosti: elektrická stabilita	vyhovující	5.14

10 . Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Prohlášení o vlastnostech bylo vydáno v TŘEBÍČI dne 4.01.2021



Za VARNET s.r.o.
Ing. Richard Staníček
Výkonný ředitel